

Ügyiratszám: TFAFO/47-3/2022
Ügyintéző: Nagy Tibor
Telefon: +36-1-459-7952
Fax: +36-1-459-7668
E-mail: tavhoengedelyezes@mekh.hu

Határozat száma: H 1175/2022

Tárgy: A 93/2006. számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély 2. számú módosítása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; jelen határozatban, a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I. 1. A Hivatal a **Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (7400 Kaposvár, Fő u. 52.; cégjegyzékszám: 14-10-300030; adószám: 11224017-2-14; jelen határozatban, a továbbiakban: **Engedélyes**) 2006. december 20-án kelt – a 93/2006. számú határozattal Kaposvár városát illetően kiadott, és a 2216/2017. számú határozattal módosított – távhőtermelői működési engedélye (jelen határozatban, a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelmének **helyt ad**.
- I. 2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett és hivatalból végzett módosítással egységes szerkezetbe foglalt mellékletben (jelen határozatban, a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett értékekre és adatokra **módosítja**.
- I. 3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
- II. A Hivatalnak igazgatási szolgáltatási díj megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az Engedélyes az eljárás során azt leróta.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A Hivatal e határozatát – a személyes és védett adatok kivételével – a honlapján közzéteszi.

Tiszta energia, fenntartható környezet

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes a Hivatalnál 2022. február 3-án érkezett beadványában kérte az Engedély módosítását a Kanizsai utcai fűtőmű telephely vonatkozásában a hő- és villamos teljesítmény-csökkentés miatt, mivel az Engedélyes a telephelyen lévő gázmotorokat értékesítette.

Az Engedélyes a kérelméhez csatolta:

- a létesítmény hősémáját;
- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki kivonatot;
- az 5 éves üzleti tervet;
- a Somogy Megyei Kormányhivatal légszennyező pontforrások levegővédelmi működési engedélyét;
- a távhőtermelő létesítmények technológiai adatait tartalmazó táblázatot.

Az Engedélyes a kérelmét a Hivatalnál 2022. február 4-én érkezett beadványában kiegészítette, és csatolta:

- a létesítmény javított hősémáját.

Az Engedélyes a gázmotorok Engedélyből történő kivezetésére a Hivatal H 761/2022 számú határozatával távhőtermelői létesítési engedélyt kapott.

Megállapítások

A Hivatal a kérelmet, valamint a kérelemhez csatolt iratokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben (jelen határozatban, a továbbiakban: **Tszt.**), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek.

A fentiek alapján a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az Engedélyes kérelme alapján a **Melléklet „A”** részének tartalma a következők szerint változik:

- Az „A/I. Az Engedélyes főbb adatai” táblázatban:
 - a „Befektetett eszközeinek nettó értéke engedélykérekskor” megnevezésű sor helyett a „Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor” megnevezésű sor kerül feltüntetésre, a sor értéke „682,191 MFt”-ről „164,312 MFt”-ra módosul;
 - a „Összes beépített villamos teljesítménye” megnevezésű sor helyett az „Az Engedélyes Engedélyében szereplő összes beépített villamos teljesítménye” megnevezésű sor kerül feltüntetésre, a sor értéke „1,35 MW”-ról „0 MW”-ra módosul;
 - az „Összes beépített hőteljesítménye” megnevezésű sor helyett az „Az Engedélyes Engedélyében szereplő összes beépített hőteljesítménye” megnevezésű sor kerül feltüntetésre, a sor értéke „51,7 MW”-ról „49,8 MW”-ra módosul.

- Az „**A/II. A távhőtermelő létesítmény (telephely) főbb adatai**” táblázatban:
 - a „**Beépített villamos teljesítmény**” és a „**Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség**” megnevezésű sorok értéke „1,35 MW”-ról „0 MW”-ra módosul;
 - a „**Beépített (névleges) hőteljesítmény**” „51,7 MW”-ról „49,8 MW”-ra, míg a „**Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség**” megnevezésű sorok értéke „51,7 MW”-ról „46,8 MW”-ra módosul;
 - a „**Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége**” megnevezésű sor értéke „300 000 GJ”-ról „225 000 GJ”-ra változik;
 - a táblázat kiegészül a „**Más termelőtől igénybe vett hőteljesítmény**” és a „**Más termelőtől vásárolni tervezett éves hőmennyiség**” megnevezésű sorokkal és azok adataival;
 - az „**Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)**” megnevezésű sor esetében feltüntetésre kerül a „**saját távhőszolgáltatási célra termel**” adat.

Az Engedélyes kérelmén túl a **Melléklet „A”** részének tartalma a következők szerint változik:

- a „**Kapcsolódó tevékenységek**” megnevezésű sor tartalma „**Cégkivonat szerint**”-re módosul, tekintettel arra, hogy a kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó hatályos adatokat – az Engedélyes szándéka szerinti változásokat magába foglalóan – a mindenkor hatályos cégkivonat tartalmazza. Ezáltal az egyes változásoknak az Engedélyben történő – engedélymódosításon keresztüli – átvezetése szükségtelenné válik, és így nem jelentkezik indokolatlan adminisztrációs és gazdasági teher sem az Engedélyes, sem a Hivatal számára.

Az Engedélyes kérelme alapján a **Melléklet „B”** részének tartalma a következők szerint változik:

- a gázmotorok altáblázat és adatai törlésre kerülnek.

Az Engedélyes kérelmén túl a **Melléklet „B”** részének tartalma a következők szerint változik:

- a „**Forróvízvíz kazánok**” altáblázatok kiegészülnek a „**Füstgáz elvezető (Pontforrás) azonosító**”, a „**Kondenzációs üzemmódban képes működni?**”, a „**Tüzelőanyag megnevezése**”, a „**Névleges bemenő hőteljesítmény**” és a „**Legalacsonyabb tüzelőtéljesítmény**”, valamint a „**Névleges hatásfok**” megnevezésű sorokkal és azok adataival.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés ab) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.

Az eljárási költségről a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezik.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet C. táblázat 20. b) sora rendelkezik.

A véglegessé vált határozatot a Tszt. 4. § (5) bekezdése alapján a Hivatal közzéteszi.

Melléklet

„A”

A/I. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve	-	Kaposvári Önkormányzati Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2.	Rövid neve	-	Kaposvári Vagyongazdálkodó Zrt.
3.	Székhelye	-	7400 Kaposvár, Fő u. 52.
4.	Létesítő okiratának kelte	dátum	1992.07.01.
5.	Cégformája	-	zártkörűen működő részvénytársaság
6.	Cégjegyzék száma	-	14-10-300030
7.	Adószáma	-	11224017-2-14
8.	Jegyzett tőkéje	MFt	53,38
9.	Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor	MFt	164,312
10.	Tevékenységi köre	-	
11.	Főtevékenység	-	3530'08 Gőzellátás léghőszabályozás üzemeltetése
12.	Kapcsolódó tevékenységek	-	Cégkivonat szerint
13.	Az Engedélyes Engedélyében szereplő összes beépített villamos teljesítménye	MW	0
14.	Az Engedélyes Engedélyében szereplő összes beépített hőteljesítménye*	MW	49,8

* A jelen Engedély vonatkozásában

A/II. A távhőtermelő létesítmény (telephely) főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Kanizsai utcai fűtőmű
2.	Telephely címe	-	7400 Kaposvár, Kanizsai u. 27.
3.	Beépített villamos teljesítmény*	MW	0
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség*	MW	0
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége*	MWh	0
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény*	MW	49,8
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség*	MW	46,8
7.1	Más termelőtől igénybe vett hőteljesítmény	MW	6,9
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége*	GJ	225 000
8.1	Más termelőtől vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	120 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ	-
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Üzembehelyezés időpontja	dátum	1977.

* A jelen Engedély vonatkozásában

„B”

Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai

Telephely neve: Kanizsai utcai fűtőmű

Forróvíz kazánok:

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	1	2	3
Gyártó	-	Vasfa Kft.	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár
Típus	-	AKH 3000 M/12	HOK 12/12	HOK 12/12
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	-	nem	nem	nem
Füstgáz elvezető (Pontforrás) azonosító	MW	P1	P1	P1
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	3,31	6,56	6,56
Legalacsonyabb tüzelőteljesítmény	MW	1,35	2,655	2,655
Névleges teljesítmény	MW	3	5,9	5,9
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	57,33	112,75	112,75
Névleges hatásfok	%	90,5	89,9	89,9
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	65	65	65
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	110	110	110
Üzembehelyezés időpontja	dátum	2003.06.27.	1977.03.03.	1978.04.06.
Maradó/tervezett élettartam lejáratának időpontja	év	2053.12.31.	2027.12.31.	2028.12.31.

Forróvíz kazánok (folytatás):

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	4	5	6
Gyártó	-	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár	Láng Gépgyár
Típus	-	HOK 12/12	LHD 1200	LHD 1200
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	-	nem	nem	nem
Füstgáz elvezető (Pontforrás) azonosító	-	P1	P2	P3
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	6,56	7,03	7,03
Legalacsonyabb tüzelőteljesítmény	MW	2,655	1,26	1,26
Névleges teljesítmény	MW	5,9	6,3	6,3
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	112,75	120,5	120,5
Névleges hatásfok	%	89,9	89,6	89,6
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	65	65	65
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	110	110	110
Üzembehelyezés időpontja	dátum	1978.04.06.	1983.10.11.	1983.10.11.
Maradó/tervezett élettartam lejáratának időpontja	év	2028.12.31.	2033.12.31.	2033.12.31.

Forróvíz kazánok (folytatás):

Megnevezés	Mért.e.	Adatok	
		7	8
Helyszám	-		
Gyártó	-	BAY GmbH.	Vasfa Kft.
Típus	-	HWK-10	AKH 10000 F/12
Kondenzációs üzemmódban képes működni?		nem	nem
Füstgáz elvezető (Pontforrás) azonosító		P4	P5
Tüzelőanyag megnevezése		földgáz	földgáz
Névleges bemenő teljesítmény	MW	8,61	9,40
Legalacsonyabb tüzelőteltjesítmény	MW	3,6	3,825
Névleges teljesítmény	MW	8	8,5
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	152,89	162,45
Névleges hatásfok	%	92,9	90,4
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	65	65
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	110	110
Üzembehelyezés időpontja	dátum	1994.11.29	2005.03.17
Maradó/tervezett élettartam lejáratának időpontja	év	2044.12.31.	2055.12.31.